

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00143/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025488

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «РУСАРСЕНАЛ».  
Юридический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1; 2, пом. 114, 251.  
Фактический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1; 2, пом. 114, 251.  
ОГРН: 1087746543180. Телефон: +7 (495) 781-62-42, факс: +7 (495) 781-62-42. E-mail: mail@rusarsenal.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «РУСАРСЕНАЛ».  
Юридический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1; 2, пом. 114, 251.  
Фактический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1; 2, пом. 114, 251.  
Адрес производства: 150034, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1Д  
ОГРН: 1087746543180. Телефон: +7 (495) 781-62-42, факс: +7 (495) 781-62-42. E-mail: mail@rusarsenal.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.  
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.  
рег. № RA.RU.1ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Рукава пожарные напорные «Селект» с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом DN 25, 40, 50, 65, 80, на рабочее давление 1,6 МПа, общего исполнения, климатического исполнения УХЛ1: РПМ(В)-25-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-40-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-65-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-80-1,6-УХЛ1 выпускаемые по ТУ 8193-004-85787444-2009. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 13.96.16.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).  
ГОСТ Р 51049-2008 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний».

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3908ТР-2019 от 26.05.2019 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.1ПБ97 от 01.07.2015 г.);  
Протокол сертификационных испытаний № 066-2019 от 24.05.2019 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.2ПЖ15 от 16.04.2015 г.); схема сертификации 4с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 8193-004-85787444-2009, формуляр

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.05.2019 по 26.05.2024



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*С.С.С.С.С.*  
подпись  
*И.Ф.Житенко*  
подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко

инициалы, фамилия