

Паспорт на газовый шланг TUBOFLEX
Гибкий гофрированный с присоединительными элементами
для монтажа бытового и промышленного оборудования.

Газовый шланг металлический сильфонного типа для подачи сетевого или сжиженного газа к бытовым газовым приборам, газоиспользующим установкам и другому газовому оборудованию.

Шланг соответствует техническим характеристикам завода изготовителя (ТУ 25.99.29.190-019-82709700-2019) и сертифицирован в РФ. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АД50.В.01581/19

Технические характеристики.

- рабочее давление 0,05 Бар.

- Диапазон рабочих температур от – 15 до 150°С.

Указание по монтажу и эксплуатации.

Монтаж газовых шлангов производится специалистами организаций, имеющих лицензию на право производства газоопасных работ с обязательной отметкой в паспорте даты монтажа или сервисных работ, исполнителя, организации и номера ее лицензии. При несоблюдении данных условий производитель ответственность за нарушение правил монтажа и эксплуатации не несет.

1. Перекрыть выход газа из газопровода.
2. Смонтировать шланг с использованием прокладки.
3. Изгибать шланг допускается с радиусом на величину не меньшую его 2х наружных диаметров.
4. Проверка на герметичность стыков производится обычными способами: газовым анализатором или обмыливанием.
5. При замене шланга соблюдайте действующие правила утилизации.
6. Подключаемое электрифицированное оборудование должно иметь электрическое заземление.

Внимание потребителей! Правильное и профессиональное подсоединение
газового шланга гарантия вашей безопасности.

Гарантийный срок изделия 1 год с момента установки. Срок службы 15 лет. Изготовитель гарантирует качество и соответствие требованиям технического регламента ТР ТС 016/2011; ГОСТ Р 52209-2004 при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации шланга. Условия хранения в закрытых помещениях согласно ГОСТ 15150-69. Изделия должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, от попадания на них агрессивных жидкостей.

Комплектность поставки.

Шланг газовый – 1 шт.

Прокладка (г-г/г-ш) – 2/1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сведения о монтаже шланга.

Шланг установлен, проверен и введен в эксплуатацию специалистом предприятия:

Данные сервисного предприятия:

Данные исполнителя:

Дата ввода в эксплуатацию:

Срок замены шланга:

С инструкцией по эксплуатации и монтажу газового шланга ознакомлен. Подпись:

месяц, год изготовления (см. маркировку)

Наименование изготовителя и его юридический адрес:

ООО «Угличский завод полимеров»

РФ, 152616, Ярославская область, г. Углич, Камышевское шоссе, д.4.

tdtuboflex@mail.ru

По вопросам реализации и гарантийного обслуживания обращаться в
торгующую организацию